



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

## РАХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

### УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ В ЗАКАРПАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

поштовий індекс 90600 , адреса м. Рахів, вул. Шевченка №126

тел.: 0 3132 2-25-75

#### АКТ

«12» квітня 2018 р.

№ 7

перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб  
(необхідне підкреслити)

**ДНЗ №1 м. Рахів.**

(найменування юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я

та по батькові фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи \_\_\_\_\_  
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) □□□□□□□□□□,

**Рахівський район, м. Рахів, вул. Вербник ,8.**

(місцезнаходження, телефон)

Перевірено: **ДНЗ №1 м. Рахів, вул. Вербник, 8.**

(найменування об'єктів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження, телефони)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки \_\_\_\_\_ ППО \_\_\_\_\_

#### Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок:

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ № .	<input type="checkbox"/> <b><u>планова;</u></b>
Посвідчення на перевірку №	<input type="checkbox"/> позапланова

Початок перевірки				Завершення перевірки			
12	04	2018	10	12	04	2018	12
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

#### Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова	Позапланова

<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з □□.□□.□□□□ р. по □□.□□.□□□□ р. Акт перевірки від □□.□□.□□□□ р. № □□□□	<input type="checkbox"/> була у період з □□.□□.□□□□ р. по □□.□□.□□□□ р. Акт перевірки від □□.□□.□□□□ р. № □□□□

**Посадові особи, уповноважені здійснювати перевірку:**

Головний інспектор Рахівського РВ Управління ДСНС у Закарпатській області

(найменування органу ДСНС України)

Маскалюк Павло Михайлович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Особи, що беруть участь у заході:**

Особи, які беруть участь у здійсненні заходу нагляду (контролю):

(посада, найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):

Завідуюча ДНЗ Уторобська Н.В.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи: \_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**ПИТАННЯ , ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Загальні вимоги</b>						
<b>1.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1.1	Керівником підприємства визначені обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначені відповідальні за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту		*			стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.2 НАПБ А.01.001-2004
1.1.2	На підприємстві з урахуванням його пожежної безпеки наказом (інструкцією) встановлений відповідний протипожежний режим		*			стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.3 НАПБ А.01.001-2004
1.1.3	На підприємстві опрацьована загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо)	*				стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.4 НАПБ А.01.001-2004
1.1.4	У будівлях та спорудах, котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі				*	стаття 5, ЗУ № 3745, пункт 3.5 НАПБ А.01.001-2004
1.1.5	На підприємстві встановлений порядок (система) оповіщення людей про пожежу, з яким ознайомлені всі працівники		*			стаття 5, ЗУ № 3745, пункт 3.7 НАПБ А.01.001-2004
1.1.6	Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»		*			стаття 5, ЗУ № 3745, пункт 3.8 НАПБ А.01.001-2004

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.1.7	Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) адміністрацією розроблена інструкція, у якій визначені їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також указано, хто з посадових осіб адміністрації має бути викликаний в нічний час у разі пожежі		*			стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 3.11 НАПБ А.01.001-2004
1.1.8	Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки	*				стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.18 НАПБ А.01.001-2004
1.1.9	Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки проводиться у порядку, встановленому законодавством		*			стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.19 НАПБ А.01.001-2004
1.1.10	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні	*				стаття 10 ЗУ № 3745, пункти 2.7 - 2.10 НАПБ А.01.001-2004
1.1.11	На підприємстві створено та організовано роботу пожежно-технічних комісій				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 3.15 НАПБ А.01.001-2004
1.1.12	Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей дотримуються вимоги пожежної безпеки				*	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункти 4.2.17 та 4.2.18 НАПБ А.01.001-2004
1.1.13	Заходи пожежної безпеки на об'єктах різного призначення відповідають вимогам нормативних документів		*			стаття 5 ЗУ № 3745, розділ 7 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.2. Стан утримання території</b>						
1.2.1	Територія підприємства, протипожежні розриви між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо утримуються в чистоті та систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя		*			стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.1.1 НАПБ А.01.001-2004
1.2.2	Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння відповідають вимогам норм та утримуються завжди вільними, справними, взимку очищаються від снігу	*				стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.1.3 НАПБ А.01.001-2004
1.2.3	Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо відповідають вимогам норм та не захаращені				*	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.1.4. НАПБ А.01.001-2004
1.2.4	Територія підприємства має зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд	*				стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.1.12 НАПБ А.01.001-2004
1.2.5	На території підприємства на видних місцях встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту		*			стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.1.17 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.3. Стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
1.3.1	Усі будівлі, приміщення і споруди своєчасно очищаються від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуються в чистоті	*				стаття 5 ЗУ № 3745, підпункти 4.2.1 та 4.2.15 НАПБ А.01.001-2004
1.3.2	У разі реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі				*	статті 5, 10 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.2 НАПБ А.01.001-2004

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	змінюю, так і без зміни функціонального призначення, виконуються протипожежні вимоги, визначені нормативно-правовими документами в галузі будівельного, технологічного проектування та чинними правилами					
1.3.3	Отвори у протипожежних стінах, перегородках та перекриттях обладнані захисними пристроями (протипожежні двері, вогнезахисні клапани, водяні завіси тощо) проти поширення вогню та продуктів горіння, які відповідають вимогам норм				*	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.1.17 НАПБ А.01.001-2004
1.3.4	Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, піддаються вогнезахисній обробці		*			стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.6 НАПБ А.01.001-2004
1.3.5	Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки а також клас зони				*	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.7 НАПБ А.01.001-2004
1.3.6	Розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень відповідає вимогам норм				*	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.8 НАПБ А.01.001-2004
1.3.7	Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки				*	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункти 4.2.9 та 4.2.11 НАПБ А.01.001-2004
1.3.8	Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки				*	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.10 НАПБ А.01.001-2004
1.3.9	Стационарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на дахах (покриттях) будівель та споруд утримуються справними				*	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.13 НАПБ А.01.001-2004
1.3.10	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)				*	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.14 НАПБ А.01.001-2004
1.3.11	Кількість відвідувачів у залах для глядачів, обідніх, виставкових, торгових та іншого призначення залах з масовим перебуванням людей, а також на трибунах не перевищує кількості, встановленої будівельними нормами або визначеної розрахунком, виходячи з пропускної спроможності шляхів евакуації				*	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.2.19 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.4. Стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
1.4.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) відповідають протипожежним вимогам норм				*	стаття 4 ЗУ № 3745, підпункт 4.3.1 НАПБ А.01.001-2004
1.4.2	Евакуаційні шляхи і виходи утримуються відповідно до протипожежних вимог норм, нічим не захищаються і у разі виникнення пожежі забезпечують безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд	*				стаття 4 ЗУ № 3745, підпункти 4.3.1-4.3.11 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.5. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
1.5.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів				*	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.1.3 НАПБ А.01.001-2004
1.5.2	Електричні машини, апарати, обладнання (апарати управління, пускорегулювання,				*	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.1.3 НАПБ А.01.001-2004

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	контрольно-вимірювальні прилади, електродвигуни, світильники тощо), електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів					
1.5.3	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо)		*			стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.1.7 НАПБ А.01.001-2004
1.5.4	Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж не дозволяються		*			стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.1.9 НАПБ А.01.001-2004
1.5.5	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів				*	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.2.2 та пункт 5.6 НАПБ А.01.001-2004
1.5.6	Режим, час та тривалість використання систем опалення відповідає вимогам норм				*	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.2.2 НАПБ А.01.001-2004
1.5.7	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм				*	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 5.3.1 НАПБ А.01.001-2004
1.5.8	Стан утримання та використання систем вентиляції і кондиціонування повітря відповідає протипожежним вимогам норм				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 5.3 НАПБ А.01.001-2004
1.5.9	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 5.5 НАПБ А.01.001-2004
1.5.10	Стан утримання та використання систем газового обладнання відповідає протипожежним вимогам				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 5 НАПБ А.01.001-2004
1.5.11	Ліфти та підйомники відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				*	стаття ЗУ № 3745, пункт 5.8 НАПБ А.01.001-2004
1.5.12	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункти 5.4 та 5.7 НАПБ А.01.001-2004
1.5.13	Засоби зв'язку, які передбачають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу, в наявності та утримуються відповідно до вимог нормативних документів	*				стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 6.2.4 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.6. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту</b>						
1.6.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ) відповідно до чинних нормативно-правових актів		*		*	стаття 5 ЗУ № 3745, розділ 6 НАПБ А.01.001-2004
1.6.2	Апаратура й обладнання, що входять до складу АСПЗ, відповідають чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, мають сертифікат якості і не мають дефектів				*	стаття 5 ЗУ № 3745, розділ 6 НАПБ А.01.001-2004
1.6.3	Усі АСПЗ справні і утримуються відповідно до вимог нормативно-правових актів				*	стаття 5 ЗУ № 3745, розділ 6 НАПБ А.01.001-2004
1.6.4	На об'єкті ведеться експлуатаційна документація по АСПЗ відповідно до вимог нормативно-правових актів				*	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункти 6.1.10 – 6.1.13 НАПБ А.01.001-2004
1.6.5	Запас зропувачів і пожежних сповісвачів на				*	стаття 5 ЗУ № 3745,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	об'єкті становить не менше 10 % від кількості змонтованих					підпункт 6.1.14 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.7. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
1.7.1	Підприємство забезпечене необхідною кількістю води для здійснення пожежогасіння (виходячи з вимог будівельних норм та інших нормативних документів)		*			стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
1.7.2	Мережі протипожежного водогону забезпечують потрібні за нормами витрату та напір води. У разі недостатнього напору на об'єкті встановлені насоси, які підвищують тиск у мережі				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
1.7.3	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
1.7.4	Улаштування внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
1.7.5	Пожежні крани укомплектовані пожежними рукавами однакового з ними діаметра та стволами, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
1.7.6	Системи внутрішнього протипожежного водопостачання відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог та норм				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.3 НАПБ А.01.001-2004
<b>1.8. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						
1.8.1	На підприємстві створено у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи відомчої пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу		*			статті 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31 ЗУ № 3745, Типове положення про ВПО, пункт 2.3 НАПБ А.01.001-2004
1.8.2	З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння на підприємстві створено добровільні пожежні дружини (ДПД) та команди (ДПК)		*			статті 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31 ЗУ № 3745, Положення про ДПД (ДПК), пункт 3.14 НАПБ А.01.001-2004
1.8.3	Членів добровільних ДПД (ДПК), які підлягають обов'язковому особистому страхуванню (на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), застраховано відповідно до вимог нормативно-правових актів		*			статті 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31 ЗУ № 3745, Положення про ДПД (ДПК), пункт 3.14 НАПБ А.01.001-2004
1.8.4	Будівлі, споруди, приміщення, технологічні установки забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку відповідно до вимог та норм	*				стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.4 НАПБ А.01.001-2004, НАПБ Б.01.008-2004, НАПБ Б.03.001-2004
1.8.5	Пожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння експлуатуються та утримуються відповідно до вимог та норм	*			*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 6.4 НАПБ А.01.001-2004, НАПБ Б.01.008-2004, НАПБ Б.03.001-2004
<b>1.9. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та</b>						

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>будівельно-монтажних робіт, виконання окремих робіт</b>						
1.9.1	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 8.1 НАПБ А.01.001-2004
1.9.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 8.2 НАПБ А.01.001-2004
1.9.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				*	стаття 5 ЗУ № 3745, пункт 8.4 НАПБ А.01.001-2004
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки</b>						
<b>2.1. Наявність на об'єкті в документації, яка регламентує його безпечну експлуатацію і відображає планування заходів цивільного захисту та техногенної безпеки, готовності до ліквідації наслідків аварій та захисту працюючого персоналу і населення, створення постійно діючих комісій</b>						
2.1.1	Наявність розроблених та затверджених наказів, положень, інструкцій, розпоряджень щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки, здійснення контролю за їх додержанням; наявність планів заходів для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; наявність положення про об'єктові аварійно-рятувальні служби				*	пункт 3 ПТБ,  стаття 25 ЗУ № 1809,  стаття 9 ЗУ № 1281
2.1.2	Спеціальні заходи протиаварійного захисту відповідно до ПЛАС розроблено				*	підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.3	Ведення журналу реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки		*			підпункт 4.5.1 ПТБ
2.1.4	Наявність наказу про організацію роботи штабу з ліквідації НС				*	стаття 18 ЗУ № 1281
2.1.5	Наявність на суб'єкті господарської діяльності інформації від органів, що відповідають за дії з локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації, про відсутність або наявність внутрішньої чи зовнішньої небезпеки для об'єкта		*			стаття 8 ЗУ № 1809, підпункт 4.10.1 ПТБ
2.1.6	Здійснення планування та організації евакуаційних заходів на випадок загрози або виникнення надзвичайної ситуації, розрахунків укриття персоналу підприємств, установ, організацій		*			стаття 11 ЗУ № 1809, пункт 4.7 ПТБ
2.1.7	Інформування органів, що відповідають за дії щодо локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації, які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу		*			підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.8	Наявність постійно поновлювального запасу відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів, у тому числі кисню		*			підпункт 3.1.1 ПТБ
2.1.9	Наявність фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог цивільного захисту				*	стаття 88 ЗУ № 1859, стаття 35 ЗУ № 1809, пункт 3.1 ПТБ
2.1.10	Наявність ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів				*	пункт 2 Методики ідентифікації ПНО
2.1.11	Наявність паспорта потенційно небезпечного об'єкта				*	пункт 17 Положення про паспортизацію ПНО
2.1.12	Наявність ідентифікації об'єктів підвищеної				*	стаття 9 ЗУ № 2245,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	небезпеки суб'єктів господарювання					пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956
2.1.13	Наявність декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки				*	стаття 10 ЗУ № 2245, пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 № 956
2.1.14	Наявність розробленого та погодженого відповідно до чинних нормативно-правових актів Плану ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій)				*	стаття 11 ЗУ № 2245
2.1.15	Наявність штатних працівників (спеціальні підрозділ) цивільної оборони (цивільного захисту) або спеціально призначених осіб з питань надзвичайних ситуацій				*	пункт 2 частини II Положення про ЦО
2.1.16	Впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)				*	стаття 12 ЗУ № 1809
2.1.17	Наявність планування заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру				*	стаття 25 ЗУ № 1809, підпункти 3.1.1, 4.8.2, 4.10.1, пункт 3.2 ПТБ
2.1.18	Стан поводження (перевезення, зберігання, утилізації, захоронення тощо) небезпечних хімічних речовин та його відповідність вимогам нормативних документів				*	стаття 4 ЗУ № 187, статті 7 та 8 ЗУ № 1644
2.1.19	Наявність документів щодо створення об'єктового штабу з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та умов для його роботи				*	стаття 18 ЗУ № 1281
2.1.20	Наявність спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об'єктового рівня та розробленої відповідної документації для її роботи				*	стаття 28 ЗУ № 1809
2.1.21	Наявність документів про проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна ними внаслідок пожеж та аварій на об'єктах підвищеної безпеки				*	пункт 4.9.5 ПТБ, пункт 1 Порядку страхування
2.1.22	Наявність Плану реагування на радіаційні аварії (для об'єктів, які здійснюють практичну діяльність з радіаційними технологіями) та врахування заходів захисту на випадок радіаційних аварій в планах реагування на надзвичайні ситуації (для об'єктів, що можуть опинитися у зонах радіаційного забруднення)				*	стаття 25 ЗУ № 1809, пункт 4.8.4 ПТБ
2.1.23	Наявність укладеного договору (угоди) про обов'язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами (тільки для об'єктів і територій, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1214)		*			стаття 5 ЗУ № 11281
2.1.24	Готовність до ліквідації радіаційних аварій згідно з вимогами стандартів, норм і правил захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, наявність режимів радіаційного захисту на об'єктах, які потрапляють у зону можливого радіоактивного забруднення (для об'єктів, які потрапляють у зони радіаційного забруднення від АЕС)				*	стаття 16 ЗУ № 1859, стаття 14 ЗУ № 15/98
2.1.25	Наявність схеми оповіщення персоналу, бланків регламентів надання інформації про аварію та повідомлень про надзвичайну ситуацію, Інструкції про порядок дій чергового диспетчера у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій) і		*			підпункт 4.4.9 ПТБ



№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	надзвичайних ситуацій, виконання вимог техногенної безпеки та посвідчень про функціональне навчання у сфері цивільного захисту диспетчерської служби підприємства у диспетчера об'єктів					
2.1.26	Наявність та готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)				*	пункт 4.6 ПТБ
2.1.27	<p>Наявність на захисній споруді документації, яка підтверджує її відповідність вимогам техногенної безпеки та цивільного захисту:</p> <p>Паспорт захисної споруди;</p> <p>Опис обладнання та майна;</p> <p>Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівкою відключаючих пристроїв;</p> <p>Журнал перевірки стану захисної споруди;</p> <p>План захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації;</p> <p>План приведення захисної споруди у готовність</p> <p>Інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання;</p> <p>Правила користування приладами (копіюються або використовуються формуляри приладів);</p> <p>Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання;</p> <p>Інструкція з обслуговування ДЕС;</p> <p>Інструкція заходів безпеки при експлуатації ДЕС;</p> <p>Журнал обліку роботи ДЕС;</p> <p>Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів ФП, фільтрів ФГ-70, приладів регенерації і підпору повітря;</p> <p>Формуляр фільтровентиляційного агрегату;</p> <p>Порядок провітрювання захисної споруди;</p> <p>Щорічний акт огляду санепідстанцією ємностей для питної води;</p> <p>Експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення (вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання) з вказівкою вимикаючих пристроїв;</p> <p>Список сигналів оповіщення цивільної оборони;</p> <p>Список телефонів міста, району, підприємства;</p> <p>Щоквартальна довідка про перевірку захисної споруди на герметичність;</p> <p>Правила поведінки у захисній споруді;</p> <p>Список особового складу формування з обслуговування споруди, його функціональні обов'язки і дії за сигналами і командами цивільної оборони;</p> <p>Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту;</p> <p>Проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах</p>				*	стаття 10 ЗУ № 1809, підпункт 4.6.5 ПТБ
<b>2.2. Організація та стан навчання персоналу на підприємствах, в установах та організаціях діям у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій</b>						

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
2.2.1	Наявність інформаційно-довідкових куточків щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті		*			пункт 6 Порядку здійснення підготовки населення
2.2.2	Наявність посвідчення встановленого зразка про проходження функціонального навчання відповідними категоріями осіб		*			пункт 2.4 Порядку здійснення підготовки населення
2.2.3	Наявність розпорядчого акта про проведення занять за тематикою спеціальних програм підготовки населення на підприємствах, в установах і організаціях на рік та його відповідність вимогам нормативно-правових документів				*	стаття 33 ЗУ № 1809, підпункт 4.5.2 ПТБ
2.2.4	Наявність розроблених і затверджених положень підприємства про навчання з питань охорони праці, а також формування плану-графіка проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники	*				стаття 34 ЗУ № 1809
2.2.5	Наявність Планів взаємодії з ліквідації НС у разі виникнення надзвичайної ситуації на інших об'єктах і територіях			*		стаття 19 ЗУ № 1281
<b>2.3. Забезпеченість засобами радіаційного та хімічного захисту</b>						
2.3.1	Наявність документів з організації видачі засобів індивідуального захисту працівникам та особовому складу невоєнізованих формувань цивільної оборони (цивільного захисту)		*			стаття 25 ЗУ № 1809, пункт 2 статті 22 ЗУ № 1859, стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 9 ЗУ № 1281, пункт 1 Порядку забезпечення
2.3.2	Технічний стан засобів радіаційного та хімічного захисту задовільний. Терміни використання засобів індивідуального захисту дотримуються				*	стаття 15 ЗУ № 1809, пункт 4.3 ПТБ, пункт 14 Порядку забезпечення
2.3.3	Стан обладнання та утримання пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту відповідає вимогам нормативних документів				*	стаття 15 ЗУ № 1809, пункт 4.3 ПТБ
2.3.4	Готовність до виконання покладених на них завдань адміністрації пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту				*	стаття 15 ЗУ № 1809, пункт 4.3 ПТБ, пункт 13 Порядок забезпечення
<b>2.4. Забезпечення безпечної експлуатації об'єктів та створення умов для ліквідації надзвичайної ситуації</b>						
2.4.1	Наявність на об'єктах підвищеної небезпеки об'єктових матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і їх наслідків				*	стаття 25 ЗУ № 1809, пункт 4.2 ПТБ, пункт 4 Порядок створення матеріальних резервів
2.4.2	Упровадження системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, її експлуатація та обслуговування відповідно до вимог нормативних документів та технічний стан				*	стаття 8 ЗУ 2974, підпункт 3.1.1, пункт 4.4 ПТБ, пункт 4.1 Правил улаштування СРВНС
2.4.3	Наявність показників (попереджувальні знаки, інформаційні табло тощо) для інформування населення про небезпеку у будинках підприємства та на території, яка безпосередньо загрожує населенню, від потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки та небезпечних територій		*			підпункт 4.4.13 ПТБ
2.4.4.	Відповідність заходів техногенної безпеки на об'єктах різного призначення вимогам нормативних документів		*			статті 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ЗУ № 1859, стаття 12 ЗУ № 2974, розділ 4 ПТБ
<b>2.5. Стан готовності органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил</b>						
2.5.1	Готовність органів управління, аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил				*	статті 4, 12, 13 ЗУ № 1281, підпункти 3.1.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	реагування, диспетчерських служб об'єктів до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру					4.4.9, 4.4.10, 4.5.4, 4.6.8, 4.8.3, 4.8.4, пункт 3.3 ПТБ, пункт 2.5 Порядку атестації АРС
2.5.2	Наявність створеної відповідно до законодавства аварійно-рятувальної служби, аварійно-рятувальної техніки та необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази				*	стаття 9 ЗУ № 1281, пункт 3.3, підпункти 3.1.1, 4.4.12 ПТБ
2.5.3	Наявність впроваджених засобів зв'язку та іншого обладнання, необхідного для роботи аварійно-рятувальних служб та інших аварійних сил реагування, диспетчерських служб, їх утримання у робочому стані і використання за призначенням				*	підпункти 3.1.1, 4.6.2 ПТБ

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

### Перелік порушень вимог законодавства, виявлених органом ДСНС України під час здійснення перевірки

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	пункт 3.18	НАПБ А.01.001-2004	Не заведено журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
2.	пункт 3.19	НАПБ А.01.001-2004	Відсутнє посвідчення про проходження навчання та перевірки знань посадових осіб з питань пожежної безпеки.
3.	підпункт 4.5.1	ПТБ	Не заведено журналу реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки.
4.	пункт 3.2	стаття 5 ЗУ № 3745, НАПБ А.01.001-2004	Керівником підприємства не визначені обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначені відповідальні за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту
5.	Пункт 3.7	стаття 5, ЗУ № 3745, НАПБ А.01.001-2004	На підприємстві не встановлений порядок (система) оповіщення людей про пожежу, з яким ознайомлені всі працівники
6.	стаття 5, ЗУ № 3745, пункт 3.8 НАПБ А.01.001-2004	стаття 5, ЗУ № 3745, пункт 3.8 НАПБ А.01.001-2004	Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»
7.	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 3.11 НАПБ	стаття 5 ЗУ № 3745, підпункт 3.11 НАПБ А.01.001-	Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) адміністрацією не розроблена інструкція, у якій визначені їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання

	A.01.001-2004	2004	засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, а також указано, хто з посадових осіб адміністрації має бути викликаний в нічний час у разі пожежі
8.	стаття 5 ЗУ № 3745, розділ 6 НАПБ А.01.001-2004	стаття 5 ЗУ № 3745, розділ 6 НАПБ А.01.001-2004	Будівлі, приміщення та споруди не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ) відповідно до чинних нормативно-правових актів
9.	пункт 6 Порядку здійснення підготовки населення	пункт 6 Порядку здійснення підготовки населення	Відсутні інформаційно-довідкових куточків щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті
10.	пункт 2.4 Порядку здійснення підготовки населення	пункт 2.4 Порядку здійснення підготовки населення	Відсутнє посвідчення встановленого зразка про проходження функціонального навчання відповідними категоріями осіб
11.	стаття 25 ЗУ № 1809, пункт 2 статті 22 ЗУ № 1859, стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 9 ЗУ № 1281, пункт 1 Порядку забезпечення	стаття 25 ЗУ № 1809, пункт 2 статті 22 ЗУ № 1859, стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 9 ЗУ № 1281, пункт 1 Порядку забезпечення	Відсутні документи з організації видачі засобів індивідуального захисту працівникам та особовому складу невоснізованих формувань цивільної оборони (цивільного захисту)

\* Позначення нормативно-правового акта має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки».

### Перелік питань для контролю дій перевіряючих

(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	*				частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих, пред'явлено	*				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	*				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	*				частина 12 статті 4 ЗУ № 877, наказ № 18
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких					частина 1 статті 6 ЗУ № 877

	стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки						
--	--	--	--	--	--	--	--

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Головний інспектор

Рахівського РВ

Управління ДСНС

у Закарпатській області

(посада)



(підпис)

Маскалюк Павло Михайлович

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

Завідуюча ДНЗ №1

м. Рахів

(посада)



(підпис)

Уторобська Н.В.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 12 » квітня 2018 р.:

Завідуюча ДНЗ №1  
м. Рахів

Уторобська Н.В.

(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)
----------	----------	---------------------------------

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим актом перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			від нормативно-правового акту та назва органу	дати та номер нормативно-правового акта
А	1	2	3	4
1	<b>Законои України</b>			
1.1	ЗУ № 877	«Про правові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	Від 05.04.2007 № 877 - V
1.4	ЗУ № 1281	«Про аварійно-рятувальні служби»	Закон України	Від 14.12.1999 № 1281 - XIV
1.5	ЗУ № 1809	«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»	Закон України	Від 08.06.2000 № 1809 - III
1.6	ЗУ № 2974	«Про Цивільну оборону України»	Закон України	Від 03.02.1993 № 2974 - XII