

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства внутрішніх  
справ України  
02.11.2015 № 1337



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ**

**Виноградівський районний відділ Управління ДСНС України**

**у Закарпатській області**

вул. І. Франка, 94, м.Виноградів, 90300 ☎ факс 2-61-28

Web: [vinogradiv@zk.mns.gov.ua](mailto:vinogradiv@zk.mns.gov.ua) E-mail: [dprch\\_6@ukr.net](mailto:dprch_6@ukr.net)

**«14» травня 2018 року**

**АКТ № 59,**

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки**

**Чернянської ЗОШ І-ІІІ ст.**

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

---

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 26213762,  
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

**Закарпатська обл. Виноградівський район, с. Черна, вул. Миру, 89.**

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

**Перевірено: будівель, території та приміщень**

**Чернянської ЗОШ**

**за адресою: с. Черна, вул. Миру, 89.**

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

---

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **Високий.**

### Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 № 113, виданий ДСНС України у Закарпатській області. Посвідчення на перевірку від 24.04.2018 № 03/26/1629	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

### Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
14	05	2018	09	00	14	05	2018	11	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

### Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Виноградівський РВ УДСНС України у Закарпатській області  
(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор Виноградівського РВ УДСНС України у Закарпатській області майор служби цивільного захисту Добоні Іван Іванович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Директором

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□ Акт перевірки від □□.□□.□□□□ № □□□□ Розпорядчий документ від □□.□□.□□□□ № □□□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 13.11.2017 по 13.11.2017р. Розпорядчий документ від 26.10.2017 №03/26/3878 виконаний <input checked="" type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			<input checked="" type="checkbox"/>		пункт 14 розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>				✓		пункт 9 розділу II ППБУ
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>		✓				пункт 11 розділу II ППБУ
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>				✓		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>		✓				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>		✓				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>		✓				пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>		✓				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	✓				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		✓			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			✓		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>					✓	пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>					✓	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>					✓	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				✓	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній				✓	пункт 2 частини першої

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів					статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
	<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>			✓		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>			✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>			✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	<b>4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	<b>5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>			✓		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			✓		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

## Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
 «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
 «НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

### ОПИС

#### виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ V п.1.2	ППБУ (Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 року)	Будинки, приміщення та споруди не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
2.	Додаток Б Таблиця Б1 п. 10.	ДБН 2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Будівлі не обладнані системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей II типу.
3.	Розділ IV 1.6.	ППБУ (Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 року)	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів виконано методом «скрутки»
4.	Розділ III. п. 2.5.	ППБУ (Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 року)	Не проведено обробку дерев'яних конструкцій горища.
5.	Розділ V п. 3.6	ППБУ (Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 року)	Будинки, споруди, приміщення, не дозабезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно з <u>Типовими нормами належності вогнегасників</u> , затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153.
<b>Розділ II. Питання техногенної безпеки та цивільного захисту.</b>			
6.		ст. 20 ч.1 п. 3 Кодексу цивільного захисту України (Із змінами, внесеними згідно із Законами) № 224-VII від 14.05.2013 № 353-VII від 20.06.2013	Відсутній інформаційно-довідкові куточки з питань пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту співробітників, та їх дій у надзвичайних ситуаціях





Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор  
Виноградівського  
РВ УДСНС

(посада)

(підпис)

Добоні Іван Іванович  
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або  
уповноважені особи  
суб'єкта господарювання,  
інші особи, присутні під  
час здійснення заходу:

Директор

(посада)

(підпис)

Чонка Оксана Степанівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 14 » травня 2018 року

Директор

(посада)

(підпис)

Чонка Оксана Степанівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

**Примітка.** У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.