



ДСНС України

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(У ДСНС України у Закарпатській області)

вул.Болгарська, 2, м.Ужгород, 88000, тел.(0312)66-01-14, тел./факс (0312)66-07-01

Web: <http://www.zk.mns.gov.ua> код ЄДРПОУ 38629032 E-mail: zakarpattya@mns.gov.ua

«04» червня 2018 року

АКТ №38,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Ужгородська школа І-ІІІ ступенів №10 м. Ужгород, Набережна Православна, 24.

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи _____,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

м. Ужгород, Набережна Православна, 24.

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: територію, приміщення та будівлі Ужгородської ЗОШ І-ІІІ №10 за адресою: м. Ужгород, Набережна Православна, 24.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **Об'єкт органів влади.**

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 №113 виданий ДСНС України у Закарпатській області. Посвідчення на перевірку від 24.04.2018 № 03/26/1725	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
30	05	2018	10	00	04	06	2018	12	00
число	місяць	рік	години	Хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□ Акт перевірки від □□.□□.□□□□ № □□□□ Розпорядчий документ від □□.□□.□□□□ № □□□□ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 30.10.2017 по 10.11.2017 Розпорядчий документ від 26.10.2017 № 03/26/3789 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Управління ДСНС України у Закарпатській області
(найменування органу ДСНС України)

Інспектор сектору контролю за особливо важливими об'єктами та новобудовами ЦЗД УДСНС України у Закарпатській області Опіц О.О., провідний інспектор ВЗНС Управління ДСНС України у закарпатській області старший лейтенант служби ЦЗ Буртин Денис Михайлович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Директор Ужгородської школи І-ІІІ ступенів №10 Кеслер Стелла Михайлівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки		+			пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
					+	пункт 9 розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм				+	пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог				+	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від		+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм					
	12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння			+		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
	13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів				+	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
	14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт				+	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				+	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці		Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій							
	1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту					+	пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+			пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+			пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на				+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	об'єкті підвищеної небезпеки					додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+				пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «**Так**» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«**Ні**» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«**НВ**» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«**НП**» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	р.ІІІ п.2.31.	Правила пожежної безпеки в Україні	Сходові клітини, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням.
2.	р.ІІ п.8.	Правила пожежної безпеки в Україні	Територію об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення не до забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
3.	пункт 13	Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444.	Відсутній інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту, що буде частиною приміщення загального користування.
4.	р.ІІ. п.3	Правила пожежної безпеки в Україні	На об'єкті відсутня систему оповіщення людей про пожежу.
5.	р.V п.1.2.	Правила пожежної безпеки в Україні	Приміщення не обладнані справною та сертифікованою системою автоматичної пожежної сигналізації з подальшим виводом сигналу на пульт центрального пожежного спостереження (згідно вимог).
6.	р.IV п.1.6.	Правила пожежної безпеки в Україні	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено методом скрутки.
7.	р.IV п.1.16.	Правила пожежної безпеки в Україні	Електрощити, групові електрощитки не обладнані схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
8.	р.V п.2.2.	Правила пожежної безпеки в Україні	Систему внутрішнього протипожежного водопроводу не відповідає до р. 5 п.2.2 Правил ПБ в Україні та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»
9.	р.V п.2.2. (10).	Правила пожежної безпеки в Україні	Пожежні кран-комплекти не перевірені на працездатність шляхом пуску води.
10.	пункт 9	Порядку забезпечення	Не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту відповідно до номенклатури засобів

		<p>населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200; стандарт МНС України СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010 «Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у НС».</p>	<p>радіаційного та хімічного захисту, а також норм забезпечення.</p>
11.	пункти 7, 9	<p>Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444.</p>	<p>Не розроблено програму з пожежної безпеки та програму пожежно-технічного мінімуму для працівників загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуацій.</p>
12.	пункт 22	<p>Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841.</p>	<p>Не визначено особу відповідальну за планування, підготовку та проведення евакуаційних заходів.</p>

ПЕРЕЛІК**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

1

Інспектор СК за ОВО та
Н ЦЗД УДСНС України у
Закарпатській області
(посада)

(підпис)

Опіц Омелян Омелянович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Провідний інспектор
ВЗНС У ДСНС України у
Закарпатській області.
(посада)

(підпис)

Буртин Денис Михайлович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано
Директор Ужгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №10
(посада)

(підпис)

«04» червня 2018 року
Кеслер Стелла Михайлівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.