

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства внутрішніх  
справ України  
02.11.2015 № 1337



**ДСНС України**  
**УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ**  
**З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
(У ДСНС України у Закарпатській області)

**Рахівський районний відділ**

вул. Шевченка, 126, м. Рахів, 90600, тел. (03132)2-25-75, тел./факс (03132)2-56-56  
E-mail: dprch3\_kancelariya@ukr.net

**«30» травня 2018 року**

**АКТ № 62**

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Ясінянська міська лікарня смт. Ясіня, вул. Коцюбинського, 25

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 34305426,  
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Закарпатська обл., Рахівський р-н, смт. Ясіня, вул. Коцюбинського, 25  
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлю, території та приміщень

Ясінянської міської лікарні

за адресою: смт. Ясіня, вул. Коцюбинського, 25

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки **Високий.**

### Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 № 113, виданий ДСНС України у Закарпатській області. Посвідчення на перевірку від 25.04.2018 № 03/26/1434	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

### Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
30	05	2018	09	00	30	05	2018	12	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

### Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області  
(найменування органу ДСНС України)

Провідий інспектор Рахівського РВ УДСНС України у Закарпатській області  
майор служби цивільного захисту Славічук Віталій Степанович  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/  
фізична особа-підприємець

Головний лікар Максим'юк Михайло Вісильович  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

Завідувач господарством Гутелюк Юрій Миколайович  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> Акт перевірки від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Розпорядчий документ від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> по <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> Акт перевірки від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Розпорядчий документ від <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		✓			пункти 2-8. 10 розділу II НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
1.2	На підприємстві створено СПБ			✓		пункт 14 розділу II

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		пункт 12 розділу II НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		✓			пункти 17-19 розділу II НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>				✓		пункт 9 розділу II НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>		✓				пункт 11 розділу II НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>			✓			пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>		✓				пункти 15, 16, 20 розділу II НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>		✓				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>			✓			пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>			✓			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		✓			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
9.3	Системи вентиляції та кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	✓				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення	✓				пункти 3.1-3.5 глави 3



№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм					розділу IV НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	✓				пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		✓			пункт 1.4 глави 1 розділу V НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		✓			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			✓		пункт 2.2 глави 2 розділу V НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>						
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>						
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				✓	пункт 21 розділу II НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами				✓	пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	відповідають вимогам нормативних документів					30.12.2014
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII НАКАЗ МВС №1417 ВІД 30.12.2014
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				✓	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ. пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
	<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>				✓	пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
	<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>		✓			пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
	<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</b>		✓			пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларування



№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		✓			пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			✓		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		✓			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		✓			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ.

№ з/п*	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	наслідків надзвичайних ситуацій					абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. ПКМУ № 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			✓		стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця) на об'єкті.

### ОПИС

#### виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ III п. 2.5.	Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 року	Не проведено обробку дерев'яних конструкцій горища.
2.	Розділ V п. 2.1	Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 року	Територія не облаштована системою зовнішнього водопостачання відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 «Системи протипожежного захисту».
3.	Розділ V п. 3.6	Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 року	Будинки, споруди, приміщення, не забезпечені первинними засобами пожегогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153.
4.	Розділ V п. 3.11	Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014	Пожежний щит не укомплектований засобами пожегогасіння, : вогнегасники - 3 шт., ящик з піском -



		року	1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломы - 2 шт., сокири - 2 шт.
5.	розділ II підпункт 12	Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 року	В гаражах є підвищення електричних ламп на струмопровідних проводах.
6.	розділ IV підпункт 1.21	Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 року	В гаражах є влаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
7.	р.IV п.1.7.	Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 року	В гаражах відгалужувальні та з'єднувальні електророзподільчі коробки не закриті кришками з негорючого матеріалу.

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

#### Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
-------	---




Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).


### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор  
Рахівського РВ УДСНС  
України у Закарпатській  
області майор служби ЦЗ

(посада)

(посада)



(підпис)

(підпис)

Славичук Віталій Степанович

(прізвище, ім'я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або  
уповноважені особи  
суб'єкта господарювання,  
інші особи, присутні під  
час здійснення заходу:

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Максим'юк Михайло  
Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Завідувач господарством

(посада)

(підпис)

Гутелюк Юрій Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Максим'юк Михайло  
Васильович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки